

Särskilt villkor

Inbrottslarmsanläggning

Inbrottslarmanläggning befriar inte, utan särskilt medgivande från försäkringsbolaget, försäkringstagaren från skyldigheten att upprätthålla ett inbrottskydd enligt övriga för försäkringstagaren gällande villkor.

För inbrottsförsäkringen gäller att anläggningen ska vara tillkopplad samt att följande bestämmelser enligt Försäkringsförbundets Tekniska Rekommendation FTR 130 ska vara uppfyllda.

01. Grundkrav

En anläggning ska

- uppfylla kraven för gällande larmklass enligt SSF 130. En avvikelse ska godkännas av försäkringsbolaget
- vara installerad av en anläggarfirma
- kontrolleras, skötas och underhållas regelbundet så att dess funktion alltid upprätthålls.

Bestämmelserna enligt lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m m ska uppfyllas.

Larmöverföringssystem ska när så krävs uppfylla kraven enligt SSF 114 för respektive larmklass. Anläggningar som har automatlarm för brand och där räddningstjänsten ställer krav på nyckelförvaring i anslutning till anläggningen ska förvaringen uppfylla kraven enligt SSF 1066. Om ett övervakat objekt förändras ska anläggningen anpassas därefter. Detta ska anmälas till försäkringsbolaget.

02. Anläggarityg

Vid en väsentlig förändring av anläggningen ska ett nytt anläggarityg finnas utfärdat för de delar som berörs. Anläggningsdokumentation bestående av ett anläggarityg enligt SSF 1031 med tillhörande handlingar samt övrig erforderlig dokumentation ska arkiveras och kunna tillhandahållas.

03. Anläggningskontroll

Leveranskontroll

En ny anläggning eller en anläggning för vilken ett nytt anläggarityg utfärdats ska vid leverans kontrolleras av anläggarfirman. Anläggarfirman ska i anläggarityget försäkra att anläggningen därvid fungerat som avsett.

Revisionskontroll

En anläggning ska återkommande kontrolleras enligt följande:

- Larmklass 1: Minst en gång vart tredje kalenderår.
- Larmklass 2 och 3: Minst en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum.

Vid en revisionsbesiktning påträffade avvikelser ska, om de inte godkänts av försäkringsbolaget, vara avhjälpta inom 3 månader.

Behörighet

En anläggningskontroll ska utföras av en anläggarfirma eller av en besiktningsman som godkänts av försäkringsbolaget.

Dokumentation

Revisionskontroller ska dokumenteras i en kontrolljournal som ska arkiveras och kunna tillhandahållas.

04. Anläggningsskötare

En anläggningsskötare och en kompetent ersättare ska utses.

05. Kontroll, skötsel och underhåll

Kraven i SSF 130 samt anläggarfirmans skötselinstruktion och underhållsföreskrifter ska följas. Revisionskontroll och underhåll får utföras endast av en anläggarfirma eller en annan servicefirma som utsetts av anläggarfirman eller godkänts av försäkringsbolaget. Detta ska dokumenteras genom ett avtal. Dokumentation rörande anläggningen ska förvaras i låst och larmövervakat utrymme. Nycklar, koder eller andra behörighetsmedia får inte vara tillgängliga eller kända för obehöriga.

06. Åtgärder vid larm eller fel

Om en anläggning aktiverats ska den sedan åtgärder vidtagits utan dröjsmål återställas. Det ska finnas lokala anvisningar för vilka åtgärder som ska vidtas av personal som har ansvaret för anläggningen vid larm eller fel.

Ett avtal om larmförmedling ska upprättas med en larmcentral enligt SSF 136. Avtalet ska omfatta de åtgärder vid larm som överenskommit med försäkringsbolaget.

07. Tillfällig bortkoppling eller fel

Det ska finnas en ansvarig person med uppgift att informera, övervaka samt godkänna åtgärder vid tillfällig bortkoppling eller fel.

Om en anläggning inklusive larmöverföring helt eller delvis kopplas bort (stängs av) eller drabbas av fel ska följande iakttas:

- Den bortkopplade delen ska till omfattningen begränsas så mycket som möjligt och bortkopplingstiden hållas så kort som möjligt.
- Bortkoppling eller fel under längre tid än 24 timmar ska rapporteras till försäkringsbolaget om inte annat överenskommit.
- Vid bortkoppling kortare tid än 24 timmar behöver anmälan inte göras om inte annat föreskrivits av försäkringsbolaget.
- Under bortkopplingsperioden - även under kortare tid än 24 timmar - ska skärpt beredskap hållas, innebärande att
 - ansvarig för säkerhet och bevakning samt personalen inom berörda lokaler underrättas om bortkopplingen.
- Delar av anläggningen som varit ur funktion ska kontrolleras efteråt.

